

Spoelinstructie wekelijkse spoelacties legionellapreventie

In het drinkwater kunnen, in zeer kleine hoeveelheden, legionellabacteriën aanwezig zijn. Onder invloed van temperaturen en stilstand van water kan het aantal legionellabacteriën snel toenemen.

Tevens kunnen de bacteriën zich hechten aan het leidingwerk. Daarom is het zaak om elk tappunt, toestel en aangesloten apparatuur dat minder dan wekelijks wordt gebruikt, minimaal eenmaal per week goed door te spoelen, volgens onderstaande instructie:

- Laat het tappunt doorstromen tot een stabiele watertemperatuur is bereikt
- Laat het water daarna nog minimaal 10 seconden doorstromen
- Noteer alle spoelacties in het daarvoor bedoelde logboek.

Deze instructie geldt voor zowel *koud*, *warm* als *mengwater*.

Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Aqua Assistance B.V.

Weg op den Heuvel 9
5701 NV Helmond

T. + 31 (0)492 66 00 00

F. + 31 (0)492 66 02 03

E. info@aquaassistance.nl

W. www.aquaassistance.nl